



ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60210-1400/21

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Powłoka cynkowa nakładana metodą zanurzeniową**

Zawierający / containing: cynk

Przeznaczony do / destined: stosowania jako powłoka ochronna rur stalowych służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalację z powłoką cynkową, przed oddaniem do użytku należy przepłukać wodą.


Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych wyrobu / Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product.

Wytwórca / producer:

FAM Sp. z o.o.
54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16
oraz podległe zakłady w Polsce

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

FAM Sp. z o.o.
01-066 Warszawa
ul. Burakowska 5/7



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2024.11.29 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2024.11.29 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 29 listopada 2021

The date of issue of the certificate: 29th November 2021

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

Z p. Maciej Szostak
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB